

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH NGÀY 26/11/2024

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa:

TT	Đơn vị công tác	Phạm vi công tác	Thời gian công tác	Nội dung công tác
1	Gia Lâm	+ ĐZ 461E1.69 Trâu Quỳ sau Dao 11 Báo Đáp + Dao 20 Báo Đáp	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 12:00:00	*Vận hành: Vệ sinh công nghiệp cách điện, SI, siết tiếp xúc, hiệu chỉnh các vị trí cầu dao phụ tải, thay sứ Dao 14 Báo Đáp - Thí nghiệm định kỳ chống sét van
2	Đông Anh	ĐZ 479E1.1 Đông Anh sau SI nhánh Xuân Canh 1.	26/11/2024 06:30:00 - 26/11/2024 09:30:00	ĐTXD năm 2024: + Đầu nối TBA Xuân Canh 3 (T-630kVA). + Đầu nối TBA Xuân Canh 4 (T-400kVA).
3	Sóc Sơn	- ĐZ 453 Sóc Sơn 2 sau Dao trước Re Đông Ngàn + LBS 139 Hiệu Trần (Thực hiện biện pháp chống đóng lại LBS 139 Hiệu Trần)	26/11/2024 06:30:00 - 26/11/2024 13:30:00	- Cất điện theo đơn đề nghị của Ban QLDA huyện Sóc Sơn: + Thi công XDM ĐDK từ cột 148 đường trục + cột 01 nhánh Cẩm Hà (AC-XLPE-HDPE 70) ĐZ 453 E1.78 (đảm bảo không thay đổi kết cấu lưới. Tháo thu hồi đoạn ĐZ từ cột 148 đường trục + cột 01 nhánh Cẩm Hà (AC-70) ĐZ 453 E1.78 theo phương án). + Đầu nối đoạn ĐZ XDM tại cột 148 đường trục, cột 01 N.Cẩm Hà ĐZ 453E1.78 * Kết hợp: - Test Scada Re 143 Đông Ngàn về Trung tâm điều khiển (xử lý mục tồn 31/7/24 đã báo Phòng CN phối hợp Test)
4	Tây Hồ	ĐZ 471 E1.8 Yên Phụ sau Thụy Khuê 20 + Hồ Khẩu 4	26/11/2024 17:00:00 - 26/11/2024 19:00:00	Thí nghiệm, kiểm định định kỳ TU, TI trung thế trạm Y Khoa Thu Cúc (hoãn 05/11 do khách hàng xin chuyển ngày công tác)
5	Thanh Xuân	ĐZ 477 E1.5 Thượng Đình sau Điện Nước Sóng Đà + 35 Lê Văn Thiêm 1	26/11/2024 09:00:00 - 26/11/2024 14:00:00	Phát quang hành lang tuyến theo công văn UBND phường Nhân Chính. Kết hợp xử lý đầu cáp Lấp Máy Điện Nước đi Điện Nước Sóng Đà (do PD 27 DB), thí nghiệm kiểm định định kỳ TBA Lấp Máy Điện Nước
6	Thanh Xuân	ĐZ 484 E1.26 Linh Đàm sau Bến Xe 4 + Hạ Đình 23	26/11/2024 10:00:00 - 26/11/2024 12:00:00	Phát quang hành lang tuyến theo công văn UBND phường Khương Đình. Kết hợp thí nghiệm kiểm định định kỳ TBA X2 Hạ Đình
7	Mê Linh	ĐZ 483E1.36 Quang Minh sau Dao nhánh Trung Hà + LBS 29 Trung Hà + Dao 1 kỳ Yên	26/11/2024 06:30:00 - 26/11/2024 16:30:00	+ Đề nghị của UB xã Tiên Thịnh: Chặt tia cây vi phạm HLLĐCA + Kết hợp ĐTXD 2024: - Thay xà, sứ, lắp chụp cột, thay dây bọc cách điện AC/XLPE-70mm2, kéo dây CS nhánh Tiên Thịnh 1, 4 - Lắp chụp cột trạm, nâng cao trình TBA Tiên Thịnh 4 + Kết hợp VSCN, TNDK ĐZ; bảo dưỡng CD
8	Mê Linh	ĐZ 473E1.23 Vân Tri sau Dao 10 Yên Nhân + LBS 6 Xóm Nam + Dao MV Ao Đầu	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 17:00:00	+ Đề nghị của UB xã Tiên Phong: Chặt tia cây vi phạm HLLĐCA + Kết hợp ĐTXD 2024: - Dựng cột, thay xà, sứ, lắp chụp cột, thay dây bọc cách điện AC/XLPE-70mm2, kéo dây CS nhánh Tiên Phong 1, 14; Lắp SI nhánh Tiên Phong 1 - Thay xà, sứ; thay dây bọc cách điện AC/XLPE-150mm2 từ cột 11 nhánh Yên Nhân + cột 1 nhánh MV Ao Đầu
9	Hà Đông	ĐZ 470E1.4 Hà Đông sau Phú Lâm 9 + Phú Lương 5	26/11/2024 05:30:00 - 26/11/2024 12:30:00	- Kiểm tra hệ thống điện theo đề nghị của Công ty Đức Việt. - Thay đầu cáp tại tủ RMU và MBA Phú Lương 4 (SCL) - Từ 6h00-7h00 và 10h30-11h30 nháy điện TBA Phú Lâm 9, Phú Lương 5 phục vụ lắp và tháo tiếp địa di động đầu cáp đi Phú Lương 4
10	Hà Đông	ĐZ 376E1.4 Hà Đông + Dao 15 Ba La	26/11/2024 06:00:00 - 26/11/2024 13:00:00	- Kiểm tra hệ thống điện theo đề nghị của Công ty Thăng Lợi. - Thay đầu cáp tại tủ RMU và MBA Ba La 5 (SCL)
11	Sơn Tây	ĐZ 474 E10.6 Phúc Thọ sau LBS 41 nhánh Cầu Công + Dao 1 nhánh Đại Trung	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 14:00:00	Dựng giàn giáo, bọc máng cách điện hotline khoảng cột 62 + 63 nhánh Cầu Công Lộ 474 E10.6 giao chéo, phục vụ công tác thay dây dẫn khoảng cột 78 + 79 ĐZ 110kV lộ 172, 173 E10.5 Xuân Mai đi TBA E1.35 Sơn Tây
12	Sơn Tây	ĐZ 372 E1.44 Sơn Tây 2 sau Dao 99 Đồng Chùa + RE 115 Phù Xa	26/11/2024 07:30:00 - 26/11/2024 14:30:00	Theo đề nghị của UBND Phường Viên Sơn về việc đề nghị cất điện đảm bảo an toàn khi chặt tia cây xanh. - Kết hợp: - SCTX: Thay xà, sứ cột 101 vận hành lâu năm. -Bảo dưỡng CD nhánh Sơn Ca, CD nhánh Quang Trung 6, CD nhánh Lê Lợi 6, CD nhánh Đồng Chùa. - Xử lý tiếp xúc thanh cái, bọc chụp SI, CSV TBA Thủy nông Phù Xa (3 máy)
13	Chương Mỹ	ĐZ 474E10.9 Xuân Mai sau Dao 23 Tân Tiến + LBS 13 Tân Tiến.	26/11/2024 06:30:00 - 26/11/2024 09:30:00	Xử lý tồn tại: Thay sứ đỡ Dao 16 Tân Tiến không đảm bảo vận hành Bảo dưỡng thiết bị theo CT QLKT.
14	Thạch Thất	ĐZ 450 E1.73 CNC2 sau Dao Trạm Thái Bình đi Dao 12A Thái Bình + Dao nhánh Hùng Lâm + Dao 55 Phú Hữu	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 12:00:00	TCĐN: Đầu nối TBA Bình Yên 15 (1C-R-630; 2CD+01CC)_cơ biên bán trở ngại Hotline.
15	Thạch Thất	ĐZ 376 E10.6 Phúc Thọ sau Dao 42 Bình Phú + MC 371 E1.28 (cấp điện lộ 371 E1.28)	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 11:00:00	TCĐN: Đầu nối TBA Khu đầu giá SĐĐ Bình Xá (1C-R-160; 2CD+01CC)

16	Thường Tín	ĐZ 372 E1.32 Thường Tín sau Dao 01 N. Ngân Xuyên	26/11/2024 06:00:00 - 26/11/2024 14:00:00	- Xoay xà dàn TBA Hàn Việt Hanvico phục vụ mở rộng đường (Theo đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất) Kết hợp thực hiện: + Thay thế cột, xà, cách điện, cải tạo kiến trúc TBA Cụm Dân Cư Duyên Thái (SCL 2024). + VSCN, thay thế cách điện yếu kém đường dây.
17	Ba Vì	ĐZ 375 E1.53 Ba Vì sau Dao 81 Phú Mỹ ÷ Dao 102 Tồng Bạt	26/11/2024 06:30:00 - 26/11/2024 14:30:00	ĐTXD: Cải tạo dựng cột, thay dây bọc ACSR/XLPE/HDPE-70 ĐZ và TBA Phú Mỹ A và Phú Mỹ B thí nghiệm kiểm định thiết bị trên lưới - Chặt, tía cây gần hành lang lưới điện trên địa bàn xã (Theo đề nghị của UBND xã Phú Sơn)
18	Ba Vì	ĐZ 475E1.7 Sơn Tây sau SOG 05 Vườn Quốc Gia ÷ LBS 03 Xóm Xoan (Khóa LBS 03 Xóm Xoan)	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 15:00:00	ĐTXD: - Hạ ngầm đường dây từ cột 11 nhánh Vườn Quốc Gia Ba Vì 2 đến tủ cắt 3 ngăn (tủ lắp mới) đi nhánh Suối Ôi và đi TBA Vườn Quốc Gia BV 4, đi điểm cuối đầu vào cột 34 nhánh Vườn Quốc Gia BV 2. - Hạ ngầm đường dây từ cột 11 nhánh Vườn Quốc Gia Ba Vì 2 đến cột 35 nhánh Vườn Quốc Gia BV 2, - (Công tác xong đồng vị tại SOG 05 Vườn Quốc Gia, nếu trái đảo tại đầu cấp cột 11 nhánh Vườn Quốc Gia Va Vi 2) - Thí nghiệm kiểm định thiết bị trên lưới - Chặt, tía cây gần hành lang lưới điện trên địa bàn xã (Theo đề nghị của UBND xã Tân Lĩnh)
19	Đan Phượng	ĐZ 373E1.56 Phùng ÷ Dao 14 Thị trấn Phùng ÷ Dao LL 373-370 ÷ Dao 99B Phùng	26/11/2024 08:00:00 - 26/11/2024 11:00:00	Theo đề nghị của khách hàng: Xử lý tiếp xúc TBA Nông Cụ Đan Phượng. SCL 2024: Thay thế sứ cầu dao tại Dao 10 Sân vận động và Dao 11 Sân vận động.
20	Hoài Đức	ĐZ 486 E1.37 Bắc An Khánh ÷ Lại Yên 14 (Hoãn ngày 18/11/2024)	26/11/2024 08:30:00 - 26/11/2024 13:00:00	- Xử lý tồn tại theo khai giá khách hàng: Thay SI, dây thoát sét - Xử lý kẹt dao 1 XT
21	Mỹ Đức	ĐZ 372 E10.2 Văn Đình sau Dao 221 Phú Yên ÷ LBS 84 Hùng Tiến (mở Dao 85 Hùng Tiến)	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 15:00:00	* ĐTXD 2024: - Dựng cột, thay xà, sứ. Kéo dây chống sét. Thay dây hiện có bằng dây bọc ACSR 1*70 từ cột điểm đầu đến cột 17 nhánh Thiên Trù, nhánh Hội Xá 2, nhánh Yên Vỹ 2 theo phương án * Bổ sung nội dung công việc: Tiếp cận điện năng - Dựng mới cột 20 A. Lắp mới Dao LBS 02 Cấp treo Hương Bình. Đầu nối TBA Cấp treo Hương Bình 1 (X-R-630 kVA), TBA Cấp treo Hương Bình 2 (X-R-320 kVA). Cài đặt theo phiếu chỉnh định số 198,199/11/24-X02.
22	Phủ Xuyên	- ĐZ 373E1.58 Phú Xuyên sau Dao 2 Châu Can ÷ Dao 23 Châu Can. - ĐZ 373E1.58 Phú Xuyên sau Dao 1 Bom Trung Nghĩa ÷ Dao 23 Châu Can.	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 15:00:00	ĐTXD: Dựng cột lắp xà sứ, lắp chụp đầu cột ,kéo dây chống sét Nhánh Cổ Châu, N. Châu Can, N. Nghĩa Lập - Kiểm tra VSCN thay sứ không đảm bảo vận hành TBA Bom Trung Nghĩa theo yêu cầu của khách hàng. - Vệ sinh công nghiệp đường dây tấp lèo , thí nghiệm định kỳ CSV, CDPT.
23	Phúc Thọ	ĐZ 474E10.6 Phúc Thọ sau Dao Nhánh Thượng Cốc	26/11/2024 06:00:00 - 26/11/2024 11:00:00	+ ĐTXD: Tạo điểm đầu TBA Thượng Cốc 6 - HB- 400kVA tại cột 14 nhánh Thượng Cốc
24	Quốc Oai	- ĐZ 474E1.48 Quốc Oai Sau Dao 113 Phúc Đức ÷ Dao 144 Đa Phúc	26/11/2024 06:00:00 - 26/11/2024 07:00:00	- ĐTXD 2024 : + Tháo lèo cột 69
25	Quốc Oai	ĐZ 474E1.48 Quốc Oai Sau Dao 87 Đa Phúc 1 ÷ LBS 17 Tây Ninh ÷ Thụy Khuê 1 ÷ Lèo cột 69 . (khóa mạch điều khiển LBS 17 Tây Ninh)	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 15:00:00	- ĐTXD 2024 : - Lắp chụp cột, kéo dây chống sét TK-35. + SCL : Thay cách điện + Đầu lèo cột 43. + Kết hợp VSCN, TNDK, lắp tấm inox chống động vật.
26	Quốc Oai	- ĐZ 474E1.48 Quốc Oai Sau Dao 113 Phúc Đức ÷ Dao 144 Đa Phúc	26/11/2024 15:00:00 - 26/11/2024 16:00:00	- ĐTXD 2024 : + Đầu lèo cột 69
27	Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội	MC 131, 431, T1 E1.2 Gia Lâm Gia Lâm	26/11/2024 07:00:00 - 26/11/2024 11:00:00	Nghiệm thu với Cảnh sát PCCC, đưa hệ thống PCCC T1 E1.2 vào làm việc
28	Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội	Ngân 171, 172, 112, 131, 132, C11, C12, T1, T2 E1.68 Chương Mỹ	26/11/2024 09:00:00 - 26/11/2024 16:00:00	VSCĐ hotline bằng nước áp lực cao: Ngân 171, 172, 112, 131, 132, T1, T2 E1.68 Chương Mỹ

2. Dự kiến sản lượng điện năng và công suất phát của từng nhà máy điện có công suất đặt từ 30 (MW) trở xuống đầu nối vào lưới điện
Các nhà máy điện có công suất đặt từ 30 MW trở xuống: có 01 Nhà máy điện rác Sóc Sơn (công suất đặt 2 MW) không có kế hoạch vận